

Edité le : 15/08/2026

Rapport d'analyse

Page 1 / 3

MAIRIE VILLECROZE

COMPTABILITE - REGIE DE L'EAU
HOTEL DE VILLE
83690 VILLECROZE

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE26-120360	
Identification échantillon :	LSE2608-15709-1	Analyse demandée par : ARS DT DU VAR
Nature (1):	Eau de distribution	
Point de Surveillance (	MAIRIE	Code PSV (1): 0000000996
Localisation exacte (1	épicerie (face mairie) / rob arrière boutique	
	Type de point de prélèvement : distribution / Environnement du robinet propice à un prélèvement : Oui	
	Absence d'interconnexion avec une ressource privée : Oui / Mode de prélèvement : Robinet /	
	Traitement complémentaire existant sur réseau privée : Non	
	Robinet utilisé régulièrement pour la consommation humaine : Oui / Type de Robinet : Mitigeur /	
	Conditions de prélèvement :	
	Débit maximum 5-10 secondes puis écoulement débit moyen pendant 2 minutes / Démontage de la partie terminale : Non	
	Mode de désinfection du robinet : Alcool / Maintien du cône stérile : Oui	
Dept et commune (1):	83 VILLECROZE	
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 43,5802850000	Y : 6,2779279000
UGE (1):	0145 - COMMUNE DE VILLECROZE	
Type d'eau (1):	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE	
Type de visite (1):	AA	Type Analyse (1): A
		Motif du prélèvement (1): CS
Nom de l'exploitant (1):	MAIRIE DE VILLECROZE HOTEL DE VILLE 83690 VILLECROZE	
Nom de l'installation (1):	ADDUCTION VILLECROZE VILLAGE	Type (1): UDI
		Code (1): 000737
Réception :	Réception au laboratoire le 12/08/2026	
Prélèvement :	Prélevé le 12/08/2026 à 14h32	
	Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / COCHET Clément	
	Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine	

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

.../...

Destinataire : MAIRIE VILLECROZE

Réception : Réception au laboratoire le 12/08/2026

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ		Limites de qualité	Références de qualité	
Mesures sur le terrain									
Aspect de l'eau	0	-	Analyse qualitative						
Couleur de l'eau	0	-	Analyse qualitative						
Température de l'eau	19.6	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0			25	#
pH sur le terrain	7.6	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	1.0			6.5	9 #
Conductivité brute à 25°C sur le terrain	698	µS/cm	Méthode à la sonde	NF EN 27888	25			200	1100 #
Chlore libre sur le terrain	0.23	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03				#
Chlore total sur le terrain	0.27	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03				#
Analyses microbiologiques									
Microorganismes aérobies à 36°C réalisé à Marseille	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222					#
Microorganismes aérobies à 22°C réalisé à Marseille	1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222					#
Bactéries coliformes réalisé à Marseille	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - septembre 2000				0	#
Escherichia coli réalisé à Marseille	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - septembre 2000			0		#
Entérocoques (Streptocoques fécaux) réalisé à Marseille	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2			0		#
Caractéristiques organoleptiques									
Saveur	Chlore	-	Méthode qualitative						
Turbidité	0.17	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1	0.10				2 #
Analyses physicochimiques									
Analyses physicochimiques de base									
pH	7.59	-	Potentiométrie	NF EN ISO 10523	2			6.5	9 #
TH (Titre Hydrotimétrique)	37.53	° f	Calcul à partir de Ca et Mg	Méthode interne M_EM144	0.06				#
Carbone organique total (COT)	0.44	mg/l C	Oxydation par voie humide et IR	NF EN 1484	0.2				2 #
Titre alcalimétrique complet (TAC)	35.77	° f	Spectrophotométrie automatisée	ISO/TS 15923-2	0.5				#
Cations									
Ammonium	0.01	mg/l NH4+	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1	0.01				0.10 #
Anions									
Chlorures	7.80	mg/l Cl-	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1	0.50				250 #
Sulfates	54.00	mg/l SO4--	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1	0.50				250 #
Nitrites	< 0.01	mg/l NO2-	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1	0.01		0.50		#
Nitrates	1.60	mg/l NO3-	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1	0.5		50		#
Somme NO3/50 + NO2/3	0.03	mg/l	Calcul				1		

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques

N.M. = Non Mesuré

13A26

ANALYSE (A) EAU EN DISTRIBUTION (ARS PACA 2026)

...

LSEHL

Rapport d'analyse Page 3 / 3

Edité le : 15/08/2026

Identification échantillon : LSE2608-15709-1

Destinataire : MAIRIE VILLECROZE

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

Ludovic RIMBAULT
Ingénieur de laboratoire

